

## 2. KATLAMAJA SANTEHNILISTE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	MARK/STANDARD	UHIK	HULK	MARKUS
1	Keskkütte katel	N = 1000 kW	kompl	1	Saepurule ja
	Juhtimiskeskus koos O2 anduriga		"		hakkele, niiskuse
	Vaakumkontrolli seade		"		sisaldus 60%
2	Katlavee ringluspump 14 m³/h		"	1	P = 0,5 bar
3	Kaitseklaapp	DN 32 Pn = 4 bar	tk	3	Prescor 700
4	Keskkütte katel	N = 300 kW	"	1	halupuu
6	Katlavee ringluspump 3,0 m³/h		"	1	P = 0,5 bar
7	Kaitseklaapp Prescomano	DN 20 Pn = 4 bar	"	1	
9	Membraanpaisupaak	V = 600 l Pn = 4 bar	"	2	
10	Kolmikkraan	Kvs - 28,0	"	1	
11	Kolmikkraani ajam		"	1	
12	Automaatikakomplekt		"	1	
13	Ringluspump	Q = 45 m³/h	"	1	P = 3,0 bar
14	Ringluspump	Q = 14 m³/h	"	1	P = 3,0 bar
15	Soojusmõõtja	CF 50	"	1	
16	Kuumaveemõõtja	WSD 80/40/130	"	1	
17	Temp. anduripaar	ITL	kompl	1	
18	Proportsionaalfilter	EFG - 5	tk	1	
19	Multitsüklon	MC - 6K	"	1	
20	Suitsuimeja		"	1	katla komplektis
21	Korsten		"		olemasolev
22	Slepe		"	2	
23	Mehhaaniline torvee uhtefilter		"	1	
24	Veepehmendus- ja rauaeemaldusseade	Autotrol PA 10V	"	1	
25	Külmaveemõõtja	DN 25	"	1	
26	Signalisatsioonikeskus		kompl	1	
27	Katla stokkersektsioon		"	1	
28	Kaldtigu		"	1	
29	Horisontaaltigu		"	1	
30	Õõtslati ajam		"	1	
31	Õõtslati transpostöör		"	1	
32	Tuhatigu		"	1	
33	Tuhakonteiner		"	1	
34	Deflektor	ø 400	"	1	
35	Kuulkraan	DN 125	tk	8	
36	Kuulkraan	DN 80	"	2	
37	Kuulkraan	DN 65	"	3	
38	Kuulkraan	DN 32	"	2	
39	Kuulkraan	DN 25	"	11	
40	Kuulkraan	DN 20	"	2	
41	Tagasilöögiklaapp	DN 125	"	2	
44	Tagasilöögiklaapp	DN 65	"	2	
45	Tagasilöögiklaapp	DN 32	"	1	
46	Tagasilöögiklaapp	DN 25	"	3	
47	Sõelfilter	DN 125	"	2	
48	Sõelfilter	DN 65	"	1	
49	Sõelfilter	DN 50	"	1	